

三菱電機製エレベーター(機種名称「ACEE-3」「AC-E3LE」)所有のお客様へ
部品供給終了のお知らせ

平素より三菱電機製エレベーターをご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社製造エレベーター(機種名称「ACEE-3」「AC-E3LE」)においては、同型機種の標準生産中止から20年以上が経過しており、機能維持のための保守部品の一部(当該機種固有の部品)に供給困難となるものが生じております。

これまで生産中止となった機種の保守部品については、当社系列メンテナンス会社と連携し、素材・素子の備蓄や、個別設計による代替製作等によって最大限安定的な供給に努めてまいりましたが、当該機種固有の部品については、製造のための素材・素子の確保ができないばかりか、製造設備や技術者の確保・維持も困難となり、供給を継続することが限界になりつつあります。

つきましては、今後も最大限の努力はするものの、当該機種固有の部品については、2021年3月末*をもって供給を終了させていただきますので、何とぞ事情ご賢察賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 対象となるエレベーター

| 機種名称 | | 標準生産期間 | 部品供給期限(最長*) |
|--------------------|---------|-------------|-------------|
| 小形エレベーター コンパクト4 | ACEE-3 | 1983年～1984年 | 2021年3月 |
| | AC-E3LE | 1984年～1993年 | |

*当該部品の在庫状況により早まる可能性があります。

2. 部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと及び今後の対応について

(1) ご注意いただきたいこと

当該部品(添付資料に記載の供給終了部品)はエレベーターの所期性能を発揮させるための重要な部品です。故障が発生した際は、着床誤差の増大、階間停止、閉じ込め故障などが発生し、それに起因する利用者転倒などの事故につながる可能性があります。

供給終了後に故障が発生した場合は復旧が不可能となり、エレベーターを使用することができなくなりますので、あらかじめご承知置き願います。

(2) 今後の対応

安全性、信頼性、機能性、省エネ性が向上するエレベーターのリニューアルをご検討賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

3. エレベーターの耐用年数及び保守部品の供給期間について

(1) 耐用年数

エレベーターの法定償却耐用年数(大蔵省令第15号による)は17年と定められております。

(2) 保守部品の供給期間

当社においては、保守部品の供給期間は原則として同型機種標準生産中止後20年をめぐりとしております。

該当のお客様には、当社系列メンテナンス会社である三菱電機ビルテクノサービス株式会社の担当者がお伺いしご説明申し上げます(訪問予定期間 2017年10月～2018年3月末日)。

○本件のお問合せ窓口:

<http://www.mitsubishielectric.co.jp/elevator/contact/index.html>

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと (小形エレベーター コンパクト4 (ACEE-3/AC-E3LE 形))

2021年3月末※をめぐりに本紙に記載の主回路サイリスタ、演算部、巻上モーターにつきまして供給を終了させていただきます。本紙に記載の注意事項につきまして、あらかじめご了承お願い申し上げます。

※供給期限は当該部品の在庫状況により早まる可能性があります。



注意



事故のおそれがありますので、部品供給終了後に故障が発生したエレベーターは使用しないでください。



供給終了部品の復旧はできません。



供給終了部品が故障した場合、着床誤差の増大、階間停止、閉じ込め故障などが発生し、それに起因する利用者転倒など事故発生リスクが拡大します。

<供給終了部品の機能>

- 主回路サイリスタの機能
 - ・巻上モーターに印加する電圧を直接制御(ON/OFF)するためのパワー半導体素子です。エレベーターに適正な電力を供給する重要な構成機器です。
- 演算部の機能
 - ・半導体(トランジスタ等)で構成され、エレベーターの実速度に応じて主回路サイリスタの点弧角(導通時間・タイミング等)を自動的に調整します。
- 巻上モーターの機能
 - ・エレベーターを駆動します。

